



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"

Azione 4.3.1.

Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. Attuazione Delib.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016.

FAQ del 10.04.2017



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Sono ammissibili le spese per gli accordi bonari previsti dalla normativa sugli appalti nella misura del 3%?	No, i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti, sono spese non ammissibili al contributo.
2.	Sono ammissibili le spese per il supporto al RUP?	Sì, da ricomprendere nei limiti previsti per le spese tecniche di cui all'art. 8 del bando, come "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016. Ai fini della rendicontazione della spesa è necessario fornire: ordine di servizio del committente sulla destinazione della risorsa umana ad attività di supporto al RUP per funzioni tecniche sullo specifico progetto; regolamento del committente sulla costituzione e funzionamento del Fondo di cui al comma 2 del citato art. 113; prospetto di calcolo dell'incentivo spettante al dipendente con relativo provvedimento di impegno e liquidazione; busta/e paga in cui viene corrisposto l'incentivo; mandato di pagamento ed F24 di pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi previdenziali e sociali (qualora si rendiconti l'importo lordo dell'incentivo).
3.	Qualora il produttore di energia titolare dell'impianto abbia ricevuto avviso di comunicazione di sospensione degli incentivi dal GSE, a seguito di mancato adeguamento alle prescrizioni dell'allegato A.70 del Codice di Rete, può comunque presentare domanda di finanziamento (relativamente all'impianto inadempiente), a patto che provveda, prima della realizzazione della micro rete, al suddetto adeguamento?	In linea generale, come previsto dal bando, non sono ammissibili proposte a valere su impianti fotovoltaici con efficacia della convenzione revocata o sospesa dal GSE, in quanto tale condizione può essere incompatibile con il cronoprogramma di attuazione degli interventi. Potranno essere valutate le proposte nelle quali il Comune sia in grado di dimostrare, con idonea documentazione, di aver adempiuto alle prescrizioni che hanno comportato la sospensione e per le quali la convenzione sarà riattivata prima della delega del finanziamento.
4.	L'impianto di illuminazione pubblica può essere oggetto della micro rete?	Sì, solo se l'impianto di illuminazione pubblica è collegato al medesimo POD dell'impianto fotovoltaico e dell'edificio oggetto della proposta al momento della presentazione della domanda.
5.	Si richiedono informazioni in merito al calcolo del punteggio da assegnare al punto 3 dell'allegato B: non è chiaro se il punteggio viene assegnato in base all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico o al n° di conto energia assegnato. A titolo di esempio si vorrebbe sapere che punteggio viene assegnato a un impianto entrato in esercizio nel 2013 col IV conto energia.	L'impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel 2013 riceve un punteggio pari a zero.
6.	E' ammissibile una proposta avente un impianto fotovoltaico in regime di "scambio sul posto altrove" o destinato esclusivamente alla vendita?	No, è ammesso solo l'impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo e con un potenziale di risparmio energetico sul quale realizzare una micro rete intelligente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

N.	DOMANDA	RISPOSTA
7.	Sul portale del Gse si trova solo l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (per gli impianti solo in SSP nemmeno questa), mentre non si trova ne l'energia immessa in rete ne quella prelevata dalla rete. Dove possiamo trovare i dati per compilare la domanda?	Nel portale del GSE in corrispondenza del dettaglio bimestrale dello scambio sul posto è possibile ricavare alla voce "Misura energia immessa" il dettaglio delle misure del contatore elettronico con un livello di dettaglio temporale di tipo orario. Inoltre, è possibile anche utilizzare il servizio di accesso ai dati del contatore elettronico di Enel Distribuzione.
8.	Dal bando si evince che sono esclusi gli impianti fino a 20 kW in Scambio sul posto che usufruiscono del primo conto energia. Quindi un impianto di potenza superiore ai 20 kW non in scambio sul posto incentivato col primo conto energia potrebbe partecipare al Bando?	Gli impianti fotovoltaici del primo conto energia che presentano la configurazione impiantistica rispettosa delle prescrizione del GSE per l'istallazione di sistemi di accumulo elettrochimici e la conservazione degli incentivi in conto energia sono ammissibili all'intervento.